

Пожарная безопасность

Уважаемые гости и жители Пичаевского района Тамбовской области!

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пичаевскому району Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области напоминает, что в целях снижения количества пожаров, травматизма и гибели людей при пожарах необходимо соблюдать требования пожарной безопасности!

С 1 января 2021 года постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" введены в действие новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

Пункт 77 ППР. Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Пункт 80 ППР. При эксплуатации печного отопления запрещается:

- а) оставлять без присмотра печи, которые топят, а также поручать надзор за ними детям;
- б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- ж) перекаливать печи.

Пункт 82 ППР. Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом руководителями организаций и

физическими лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции.

Помните! Большинство пожаров происходит по вине человека. Выполнение требований пожарной безопасности поможет Вам сохранить свою жизнь и свое имущество.

С уважением,

**ТОНД и ПР по Пичаевскому району
Тамбовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Тамбовской области**